

# Ascensores

ESPECIALIDAD EN LA CONSERVACION Y REPARACIONES GENERALES

## Tomás Artés

Villarroel, 90  
Margarit, 41

Teléfono ~~24 27 97~~  
Teléfono ~~24 27 41~~  
253 70 80  
241 14 81

Barcelona, 10 de Noviembre de 1,961.-

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO  
San Pablo, 1 bis  
C I U D A D

Muy Sres. míos:

Con motivo de la visita de inspección efectuada por el que suscribe en el "TELON CONTRA INCENDIOS" y ante el mal estado del cable central de la suspensión del mismo, tengo a bien pasarles a continuación el siguiente:

### P R E S U P U E S T O

Cambiar el cable de acero especial de alta resistencia, del centro del telón contra incendios, incluido tiempo invertido de operario y ayudante y transportes.

IMPORTE TOTAL PESETAS..2,936'--

)Pesetas: DOS MIL NOVECIENTAS TREINTA Y SEIS.)

En espera de verme favorecido con la realización de los citados trabajos, atentamente les saluda suyo  
affmo. s.s.

*aprobado J. S.  
16 noviembre 1961*

