



Ministerio de Industria

DELEGACION PROVINCIAL
BARCELONA

Sección de Industria
GAM/sb

ESTE DOCUMENTO NO TIENE VALOR SIN EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE

R. A. E. núm. 20.647
Expediente núm. 36.005/69

RECIBIDA EL: 26 MAYO 1970

CONTESTADA EL:

DESTINATARIO: JUNTA DIA: 29 MAYO 1970

MINISTERIO DE INDUSTRIA
DELEGACION PROVINCIAL
BARCELONA
22 MAY 1970
SALIDA n.º 21885

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO DEL LICEO
C. San Pablo, 1 bis

BARCELONA.-

ACTA

D. AUGUSTO-CESAR GARCIA-ARANDA MENCHEN, Ayudante de la Sección de Industria de Barcelona, ha reconocido el aparato elevador que fué autorizado provisionalmente con fecha 13 octubre 1969 para ser utilizado en el edificio emplazado en Barcelona calle San Pablo, n.º 1 bis

En la inspección se han comprobado en la instalación las deficiencias siguientes: Colocar en el cuarto de la máquina soportes o ganchos para montaje o retirada del material.

Las paredes, suelo y techo del camarín deben conservar en caso de incendio su resistencia mecánica y los materiales de que estén contruidos no resultar peligrosos por su combustibilidad.

Colocar el n.º del R.A.E. en el interior del camarín.

Las citadas deficiencias deben ser corregidas inmediatamente y antes del día 30 de agosto de 1970 deberá comunicarse a esta Sección haberlo cumplimentado, para extender si procede el Acta de comprobación y Autorización de Puesta en Marcha.

Barcelona, a 19 de mayo de 1970

V.º B.º
EL INGENIERO JEFE,
P.A.

EL AYUDANTE

C. Aranda

[Firma]

30714-4

Excelator Mod. M 82/12850