



# Enrique Cardellach y H.º, S. A.

INGENIEROS INDUSTRIALES

CALLE CASANOVA, 27 - TEL. 254 50 08\* (CINCO LINEAS)

FABRICA EN BADALONA: BALDOMERO SOLA, 64  
TELS.: OFICINAS 280 08 44 - TALLERES 280 33 19

SUCURSAL EN GERONA:

OFICINAS  
PLAZA CATEDRAL, 1-1.º - Tel. 20 82 88

TALLER  
PEDRET, 50 - Tel. 20 02 21

SOCIEDAD DEL GRAN TEATRO LICEO

San Pablo, 1 bis.

C i u d a d - 1

Barcelona-11 24 de Noviembre de 1969.

Distinguidos Señores:

Nos referimos al ascensor que hemos acabado de instalar en su Teatro.

Visto los primeros días de su funcionamiento, observamos una temperatura excesiva en el cuarto de máquinas.

Ello nos podría acarrear un deficiente rendimiento de los mecanismos, en consecuencia, les rogamos muy encarecidamente, den las instrucciones oportunas a su albañil habitual, para que se ponga en contacto urgentemente con nuestro encargado de montaje Sr. Verdú, quien procederá a indicarle la forma en que se debe efectuar un nuevo sistema de ventilación, mediante una tubería de uralita, con toma al exterior, para obtener una aireación correcta.

Pendientes de sus noticias al respecto, les saludamos muy atte.

ENRIQUE CARDELLACH Y H.º, S. A.

*Un Consejero Delegado-Gerente*

*Entregado J.G.  
17 Dic. 1969*