

GRAN TEATRO DEL LICEO

Del examen de las ofertas facilitadas, en principio se desprende que seria necesaria una potencia de 200 kVA.

S/Siemens (Oferta nº 1), la tensión de alimentación tendría que ser de 220/380 V - 50 p.p.s.

S/Reiche y Vogel (Oferta nº 2), la tensión de alimentación debería ser de 125 V.

Markische Maschinenfabrik (Oferta nº 3), no dá detalles sobre la forma de corriente ni tensión.

La alimentación la realiza en su mayor parte C.B.E., que para alumbrado suministra 23 kVA a 127/220 V y 193 kW en continua a 110/220 V. Para F.M. suministra 19 kVA a 127/220 V y 15,4 kW en continua 110/220 V.

C.F.E. tiene establecido solo un suministro para alumbrado de fachada y algunas dependencias, en corriente continua a 150 V y con carácter de socorro.

Barcelona, 9 de Febrero de 1953